

冷暖房機器表

記号	名称	仕 様		電源	COMP KW	外FAN KW	内FAN KW	消費 KW	参考型式	数量
		冷房能力 Kcal/h	暖房能力 Kcal/h							
ACM-250	インバーター屋外ユニット	25,000	28,000	3φ×200V	7.5	0.255		12.3	PUHY-250K-C	2台
AC-63-4	天カセ4方向屋内ユニット	6,300	7,100	1φ×200V			0.025	0.15	PLHY-63FK-A	2台
AC-50-4	〃	5,000	5,600	〃			0.02	0.14	PLHY-50FK-A	1台
AC-40-4	〃	4,000	4,500	〃			0.01	0.11	PLHY-40FK-A	2台
AC-50-④	高天カセ4方向屋内ユニット	5,000	5,600	〃			0.03	0.07	PLHY-50GK-A	5台
	屋内ユニット用個別リモコン								PAR-H240K	5個
	集中管理リモコンセット (盤付)			1φ×100V					PAC-SA70NR	1組

* 屋外ユニット・集中管理リモコンへの一次側電源供給配線は電気工事とし、二次側は本工事とする。

ユニット間操作配線—————CVV-S 2^φ×2^c

集中管理リモコン配線—————〃 (壁内(19)配管付)

個別リモコン配線—————AE-0.65×2^c (〃)

ユニット間送り電源配線—————VVF-2×2C

* 屋外ユニット用基礎は150^Hとし、鉄筋D10シングル@200とする。

換気機器表

記号	名 称	仕 様		参考型番	数量
F ー 1	電気式換気扇 (パネル)	300φ×990CMH×30W	ステンウェザーカバー付、	EX-30EG2-C	2 台
F ー 2	〃 (〃)	250φ×570CMH×17W	ステンウェザーカバー付、	EX-25EX-L	2 台
F ー 3	〃 (〃)	200φ×402CMH×14W	ステンウェザーカバー付、	EX-20EX2-W	6 台
F ー 4	連動式換気扇	200φ×546CMH×15.5W	ステンウェザーカバー付、	EX-20LH2	1 台
F ー 5	パイプファン (格子)	120φ×135CMH×2.9W	ステン丸形フード150φ付、	V-12PSKD2	2 台

* 換気扇用外壁取付枠は建築工事とする。

* ウェザーカバーは網付とする。